



INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Użytkowania Paliw
Laboratorium Badań Urządzeń Gazowych i Grzewczych
PL 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 1
Tel: +48 12 617 74 65; Fax: +48 12 653 16 65; e-mail: wojtowicz@inig.pl

Kraków, 21.11.2023
GU-5101-662/23

ORZECZENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ NR 3675 B1 23

Nazwa wyrobu: OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ NA PALIWO STAŁE
Model otrzymany do badań: JANUSZ
Nominalna moc cieplna uzyskana w badaniach: 7,1 kW
Paliwo: Drewno liściaste
Producent: NOWMET Agnieszka Trzeszkowska
Nowa Wieś 40a, 28-350 Słupia

Na podstawie wyników badań zawartych w Sprawozdaniu z badań nr 3675 B1 23 stwierdza się, że ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe model JANUSZ spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących EKOPROJEKTU dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wyniki badań odnoszące się do EKOPROJEKTU

	PARAMETR					
	Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (w przeliczeniu na 13% O ₂)			
			Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenki azotu
Oznaczenie	$\eta_{th,nom}$	η_s	PM	OGC	CO	NO _x
Jednostka	%	%	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Wartość	76,1	66,1	41	111	1177	132
WYMAGANIA EKOPROJEKTU		≥ 30	≤ 50	≤ 120	≤ 2000	≤ 200

Kierownik Zakładu

Pieczęć okrągła INiG-PIB

Dyrektor INiG-PIB

KIEROWNIK
ZAKŁADU UŻYTKOWANIA PALIW

Robert Wojtowicz
mgr inż. Robert Wojtowicz



Zastępca Dyrektora
ds. Poszukiwań Złóż Węglowodórów
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego
dr inż. Krzysztof Sowiński

Egz. nr 1 z 3

Niniejsze Orzeczenie dotyczy tylko otrzymanego do badań wyrobu.
Niniejsze Orzeczenie nie stanowi opinii technicznej o wyrobie i nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do użytkowania.
Integralną częścią Orzeczenia jest sprawozdanie z badań.