



ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8

tel.: +48 42 63 14 702

e-mail: bezpieczenstwo.chemiczne@imp.lodz.pl

Łódź, 27.11.2024 r.

**OCENA HIGIENICZNA WYROBU:
PŁYTA BUDOWLANA MFP® P5**

Przedmiot oceny – PŁYTA BUDOWLANA MFP® P5: płyta wiórowa P5 zgodnie z normą EN 312 – dla płyt typu P5, przenosząca obciążenia, zakres grubości: 10 – 25 mm.

Warianty wyrobu:

- PŁYTA BUDOWLANA MFP® P5 (jednowarstwowa)
- PŁYTA BUDOWLANA MFP® P5 3W (trójwarstwowa)
- PŁYTA BUDOWLANA MFP® P5 PIÓRO WPUST (wyfrezowane krawędzie do łączenia płyt)

Zastosowanie wyrobu – Materiał jest przeznaczony dla budownictwa na elementy konstrukcyjne wewnątrz pomieszczeń w warunkach wilgotnych o właściwościach użytkowych zgodnych z art. 4.2, tabelą 2 normy EN 13986:2004+A1:2015.

Zleceniodawca oceny – Dystrybutor płyt – Woodeco sp. z o. o., z siedzibą ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław.

Producent wyrobu – Płyta jest produkowana jest produkowana w zakładach produkcyjnych:

- Woodeco Wieruszów sp. z o. o. ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów,
- Woodeco Grajewo sp. z o. o. ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, w tym wyników badań, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi stwierdza, że w przewidywanych warunkach stosowania ocenianego wyrobu oraz po dokładnym wywietrzeniu pomieszczeń (do zaniku zapachu), w których zastosowano wyrób:

- PŁYTA BUDOWLANA MFP® P5 spełnia kryteria dotyczące emisji formaldehydu ustalone dla produktów klasy E1; pozostałe składniki wyrobu zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie powinny stwarzać zagrożenia dla zdrowia człowieka;
- dopuszczalne stężenie formaldehydu dla pomieszczeń kategorii A (pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach

służby zdrowia oraz przeznaczone na pobyt stały dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych) określone w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie *dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi* (MP nr 19/1996 poz. 231) nie powinno być przekroczone przy założeniu obciążenia materiałem do $0,7 \text{ m}^2/\text{m}^3$ pomieszczenia;

- dopuszczalne stężenie formaldehydu dla pomieszczeń kategorii B (pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej inne niż zaliczone do pomieszczeń kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach) określone w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie *dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi* (MP nr 19/1996 poz. 231) nie powinno być przekroczone przy założeniu obciążenia materiałem do $1,4 \text{ m}^2/\text{m}^3$ pomieszczenia.

Powyższa ocena nie dotyczy warunków pracy podczas montażu wyrobu.

Ocena traci ważność w przypadku zmian w składzie wyrobu lub wprowadzenia zmian w technologii jego wytwarzania, a także w przypadku uzyskania istotnych zmian w wynikach badań, w oparciu o które opracowano niniejszą opinię.

Ocena traci ważność po dniu 6.08.2026 r.

KIEROWNIK
ZAKŁADU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO
Joanna Jurewicz
prof. dr hab. Joanna Jurewicz