

DEKLARACJA EKOPROJEKT

Ogrzewacz pomieszczeń CEZAR

Ogrzewacz pomieszczeń CEZAR spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Deklaracja została sporządzona w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z EN 13240, zamieszczonych w sprawozdaniu nr 4507 B2 20.

Wyniki badań w tabeli:

	PARAMETR						
	Nominalna moc cieplna	Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	Sezonowa efektywność energetyczna	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (w przeliczeniu na 13% O ₂)			
				Cząstki stałe	Organiczne związki gazowe	Tlenek węgla	Tlenki azotu
Oznaczenie	P _{nom}	η _{th, nom}	η _s	PM	OCG	CO	NO _x
Jednostka	kW	%	%	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Wartość	7,5	81,2	71,2	19,3	71	1470	37
WYMAGANIA EKOPROJEKTU			≥30	≤50	≤120	≤2000	≤200

Nowa Wieś 18.08.2025r.

.....
Miejsce i data

NOWMET Sp. z o.o.
Nowa Wieś 40a 28-350 Słupia
REGON: 54160061700000
KRS: 0001170752 NIP: 6562355585

.....
Podpis osoby uprawnionej